令和５年度　水 質 検 査 結 果 （ 浄 水 基 準 項 目 ）

NO	月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	単位
	項　　目	26	11	11	26	11	11	51	11	11	26	11	11	
1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個/ml
2	大腸菌	検出無	検出無	検出無	検出無	検出無	検出無	検出無	検出無	検出無	検出無	検出無	検出無	―
3	カドミウム及びその化合物							0.0003　未満						mg/l
4	水銀及びその化合物							0.00005　未満						mg/l
5	セレン及びその化合物							0.001　未満						mg/l
6	鉛及びその化合物							0.001　未満						mg/l
7	ヒ素及びその化合物							0.001　未満						mg/l
8	六価クロム化合物	0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満			mg/l
9	亜硝酸態窒素	0.004　未満			0.004　未満			0.004　未満			0.004　未満			mg/l
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			mg/l
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素							0.21						mg/l
12	フッ素及びその化合物							0.05　未満						mg/l
13	ホウ素及びその化合物							0.1　未満						mg/l
14	四塩化炭素							0.0002　未満						mg/l
15	１，４－ジオキサン							0.005　未満						mg/l
16	シス－１，２－ジクロロエチレン及びトランス－１、２－ジクロロエチレン							0.001　未満						mg/l
17	ジクロロメタン							0.001　未満						mg/l
18	テトラクロロエチレン							0.001　未満						mg/l
19	トリクロロエチレン							0.001　未満						mg/l
20	ベンゼン							0.001　未満						mg/l
21	塩素酸	0.08			0.13			0.24			0.09			mg/l
22	クロロ酢酸	0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満			mg/l
23	クロロホルム	0.009			0.010			0.006			0.004			mg/l
24	ジクロロ酢酸	0.003　未満			0.003　未満			0.003　未満			0.003　未満			mg/l
25	ジブロモクロロメタン	0.001　未満			0.001			0.001　未満			0.001　未満			mg/l
26	臭素酸	0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			mg/l
27	総トリハロメタン	0.012			0.015			0.009			0.006			mg/l
28	トリクロロ酢酸	0.005			0.007			0.005			0.003　未満			mg/l
29	ブロモジクロロメタン	0.003			0.004			0.003			0.002			mg/l
30	ブロモホルム	0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			mg/l
31	ホルムアルデヒド	0.008　未満			0.008　未満			0.008　未満			0.008　未満			mg/l
32	亜鉛及びその化合物							0.10　未満						mg/l
33	アルミニウム及びその化合物	0.02			0.04			0.05			0.03			mg/l
34	鉄及びその化合物							0.03　未満						mg/l
35	銅及びその化合物							0.10　未満						mg/l
36	ナトリウム及びその化合物							5.5						mg/l
37	マンガン及びその化合物							0.005　未満						mg/l
38	塩化物イオン	5.6	8.9	12.4	7.1	4.6	4.9	5.2	4.8	5.4	4.9	4.8	5.1	mg/l
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）							20.0						mg/l
40	蒸発残留物							43						mg/l
41	陰イオン界面活性剤							0.02　未満						mg/l
42	ジェオスミン	0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満	mg/l
43	２－メチルイソボルネオール	0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満	mg/l
44	非イオン界面活性剤							0.005　未満						mg/l
45	フェノール類							0.0005　未満						mg/l
46	有機物（ＴＯＣ）	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	mg/l
47	ｐＨ値	6.6	7.5	7.4	7.0	7.5	7.4	7.4	7.6	7.3	7.3	7.3	6.9	―
48	味	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	―
49	臭気	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	―
50	色度	1.0　未満	1.0　未満	1.0　未満	1.0　未満	1.0　未満	1.0　未満	1.0　未満	1.0　未満	1.0　未満	1.0　未満	1.0　未満	1.0　未満	度
51	濁度	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	度